



CLASE 8.^a



OL8934943

TRADUCCIÓN JURADA DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL

Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Teléfono: 09778-7480-200
hoch.fladungen@t-online.de

[Icono]
Fladungen

Instituto de análisis de la reacción al fuego de productos de construcción, ingeniero diplomado (escuela técnica superior) Andreas Hoch lugar de comprobación, supervisión y certificación homologado

INFORME DE CLASIFICACIÓN

KB-HOCH -140119

Clasificación conforme a la reacción al fuego según la DIN EN 13501-1 1)

Contratante	PALLMANN GmbH Im Kreuz 6 D-97076 Würzburg
Material a analizar	Combinación de aceites líquidos y cera adecuada para el sellado de superficies
Denominación del material a analizar	"Magic Oil 2k"

Clasificación - aplicado sobre bases que son de madera o se corresponden con la Euroclase A1 y A2-s1, d0, con una densidad aparente $\geq 480\text{kg/m}^3$, grosor $\geq 19\text{mm}$

Cfl-s1

Validez 31/01/2019

Este informe abarca 4 páginas.

Este informe está redactado en dos lenguas. Para cuestiones jurídicas, sólo será válida la versión original en alemán.

[Sello: Centro de examen, supervisión y certificación reconocido]

1) 13501-1 (01-2010)

LAURA DE LA TORRE DÍAZ
Traductora Interprete Jurada de Alemán
Nº 9323

2) * Ampliación a petición

P06-03-fb04 Rev6

Miembro de [Icono] Laboratorio de comprobación acreditado por la DAkkS conforme a la DIN EN ISO/IEC 17025. La acreditación es válida para los procedimientos de comprobación detallados en el documento. Lugar de acreditación alemán D-PL-11005-01-00

Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1

D-97650 Fladungen

Teléfono: 09778-7480-200

hoch.fladungen@t-online.de

Página 2 de 4 informe de clasificación

KB-Hoch-140119

1. Introducción

Este informe de clasificación sobre la reacción al fuego define la clasificación, que se asigna al producto de construcción de acuerdo con el procedimiento conforme a la DIN EN 13501-1:2010 (D)

2. Descripción del producto de construcción

El producto se describe completamente en el punto 3.1 de los informes de análisis detallados, que constituyen la base de esta clasificación.

El producto no cumple según las indicaciones ninguna especificación europea del producto.

3. Informes de comprobación y resultados de la comprobación para la clasificación

3.1 Informe de comprobación

Nombre del laboratorio	Contratante	Procedimiento de comprobación	Nº de informe de comprobación
Prüfinsitut Hoch	PALLMANN GmbH	EN ISO 11925-2	PB-Hoch-140117
	Im Kreuz 6	(Quemador pequeño)	
	D-97076 Würzburg	EN ISO 9239-1	PB-Hoch-140118

LAURA DE LA TORRE DÍAZ
Traductora Interprete Jurada de Alemán
Nº 9323





0.03 EUROS

01 802 40 44

(quemador pequeño)				
	Caída de gotas inflamadas		no	

4. Clasificación y ámbito de aplicación directo

4.1 Clasificación

La clasificación se realizó conforme a la DIN EN 13501-1:2010, Apartado 12.5.

Comportamiento frente al fuego		Desarrollo de humo	
Cfl	-	s	1

Clasificación: Cfl-s1

4.2 Ámbito de aplicación

La clasificación en el apartado 4.1 es sólo válido para la página 1 del producto de construcción mencionado y los informes que describen los parámetros del producto y las condiciones de instalación que constituyen su base (compárese el apartado 3.1)

[sello: Centro de examen, supervisión y certificación reconocido]

Denominación del sistema	"Magic Oil 2K"	
Estructura del sistema	Denominación	Cantidad aplicada g/m ²
1ª aplicación	"MAGIC OIL 2K"	50
2ª aplicación	"MAGIC OIL K2"	50

P06-03-fb04 Rev6

LAURA DE LA TORRE DÍAZ
Traductora Interprete Jurada de Alemán
Nº 9323





CLASE 8.^a



0L8934945

Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1

D-97650 Fladungen

Teléfono: 09778-7480-200

hoch.fladungen@t-online.de

Página 4 de 4 informe de clasificación

KB-Hoch-140119

[Icono]

Fladungen

Esta clasificación es válida para las siguientes condiciones de aplicación final / ámbitos de aplicación:

- Aplicado sobre bases que son de madera o que se corresponden con las Euroclases A1 y A2-s1-d0 y cuya densidad aparente es $\geq 480\text{kg/m}^3$, grosor $\geq 19\text{mm}$.

5. Limitaciones

5.1 Válidez

Véase la página 1

5.2 Indicaciones

En relación con otros materiales de construcción, con otras distancias, con otras monturas, con otra elaboración de juntas/conexiones, con otros ámbitos de grosor y densidad, con otros revestimientos a los indicados, la reacción al fuego puede verse afectada tan negativamente que la clasificación del apartado 4.1 deje de ser válida. La reacción al fuego con parámetros diferentes a los de arriba indicados ha de valorarse por separado.

En caso de asuntos jurídicos, la versión alemana será la relevante.

Este documento es una homologación o certificación de un producto.

Fladungen, 04/02/2014

Oficial encargado [sello]

[Firma ilegible]

(Ingeniero titulado (Escuela técnica Superior) Diana Günzel)

P06-03-fb04 Rev6

Director del centro de comprobación

[Firma ilegible]

(Ingeniero titulado (Escuela técnica superior) Andreas Hoch)

FIN DE LA TRADUCCIÓN

Laura de la Torre Díaz, Traductora-Intérprete Jurada de ALEMÁN, nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ESPAÑOL de un documento redactado en ALEMÁN.

En Granada, a 12 de mayo de 2017

LAURA DE LA TORRE DÍAZ
Traductora Intérprete Jurada de Alemán
Nº 9323