



CLASE 8.<sup>a</sup>



OL8934946

## TRADUCCIÓN JURADA DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL DE UN INFORME DE ANÁLISIS

PFI

Member of PFI Group

Germany

Expertise: 1601244-01-00-01

Fecha: 2016-03-02 LV/ke

**Contratante:** Pallmann GmbH / Una empresa del Grupo UZIN UTZ, IM Kreuz 6, DE-97076 Würzburg

**Encargo:** Análisis de materiales

**Encargo:** 2016-02-09 Dr. S. Kötte

Fecha de entrada: 2016-02-11

**Objeto de análisis:** Placa de muestra – MAGIC OIL 2K

### Resultados del análisis:

#### Análisis de los revestimientos de suelo, determinación de las propiedades antideslizantes

DIN 51130

| Parámetro                            | Unidad | Resultado |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Medio ángulo de aceptación corregido | °      | 13,67     |
| Tipo de antideslizante               | -      | R 10      |

### Observación

| Medio ángulo de aceptación corregido | Tipo de antideslizante |
|--------------------------------------|------------------------|
| >6° - 10°                            | R9                     |
| >10° - 19°                           | R 10                   |
| >19° - 27°                           | R 11                   |

Asignación de los ángulos aceptables totales corregidos medios a los tipos de antideslizantes.

[Firma ilegible]  
Ingeniero titulado (Escuela técnica superior)  
L. Vijselaar  
( Dirección de departamento)

[Firma ilegible]  
Dr. K Schulte  
Dirección del instituto [Sello]

Los resultados del análisis se refieren exclusivamente a los objetos analizados. Sin autorización escrita el informe PFI no puede utilizarse parcialmente. El resto de los materiales comprobados se destruirán a las 10 semanas. En casos individuales, puede efectuarse una subcontrata a otros laboratorios de análisis adecuados. Un índice con los procedimientos de análisis acreditados y nuestras condiciones generales de contratación pueden consultarse en nuestra página web y a petición le pueden ser enviadas.

Prüf- und Forschungsintitut Pirmasens e. V. Marie-Curie-Strasse 19, D-66953 Pirmansens www. Pfi-germany.de  
info@pfi-germany.de

**FIN DE LA TRADUCCIÓN**

Laura de la Torre Díaz, Traductora-Intérprete Jurada de ALEMÁN, nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ESPAÑOL de un documento redactado en ALEMÁN.

En Granada, a 12 de mayo de 2017

LAURA DE LA TORRE DÍAZ  
Traductora Intérprete Jurada de Alemán  
Nº 9323

